



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 20110413-112-01 ADRES INSTALLATIE: BOLLESTRAAT 16
Datum van verslag: 13-04-2011
Datum van onderzoek: 13-04-2011
EIGENAAR: BRONCKAERTS
OPDRACHTGEVER: WIM VANDER-MOSTEN

Aard van het onderzoek: [x] controlebezoek volgens:
Aard installatie: [x] Nieuwe [ ] Uitbreiding [ ] Werf [ ] Verzwaring
Omschrijving aansluiting: [x] Ondergronds [ ] Bovengronds
Type van aardelektrode: [x] Lus [ ] Baren [ ] Pennen
Voedingskabel hoofdbord: 5 X 10 mm²
Bescherming van de aansluiting: 63 A
Aansluiting: Spanning: 220V V
Alg. schakelaar: type: DIFF 63A 300mA 4P
Elektrische installatie: [ ] V60r [x] Na [ ] 1.10.81 [x] 1.1.83 [x] AREI art.86 [ ] AREI art.87 [ ] AREI art.88 [ ] TN [ ] TT
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17 RA: 167 Ohm RI tot: 9,3 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Volgens schema

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:
geen inbreuken

Besluit:
A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13-04-2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

[Handwritten signature]