



B I C
Nr **11295**

Brussel : 126, bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel	Tel : 02 245 46 95	Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières	Tel : 065 34 76 50	Fax : 065 36 15 88
Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe	Tel : 04/234.17.00	Fax : 04/234.17.80
B.T.W. BE 0406.671.312 Bank : 340-0298168-28		cibic@skynet.be

VERTROUWELIJK

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr : <i>12/11107/2</i>	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam) : <i>De De Goude</i>
Datum van onderzoek : <i>07/11/2011</i>	
Eigenaar Naam - Voornaam : <i>Groosman Geert</i>	BTW nr. / I.K. nr. : <i>0417-860-756</i>
Adres : <i>Fabriekstraat 24/3 1930 Zaventem</i>	Adres installatie : <i>Fabriekstraat 24/3 1930 Zaventem</i>

1) REFERENTIES : AREI - interne procedure : PRO-INS-E-10

2) SOORT CONTROLE :

- Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
- Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) INSTALLATIE :

Wooneenheid Gemeenschappelijke delen Anderen :, volgens het : Art.86 Art.87 van het AREI.

Verdeler : *Eandis* Aansluiting volgens kablering van het bord : Spanning : *230V* V.

Voeding van het hoofdbord : *4* X *10* mm². Beveiliging aansluiting : *40* A. In max. te voorzien

Voedingskolom : X mm². Algemeen lastschakelaar : A.

Aantal borden : *1* Aantal eindkringen : R_E = *7* Ω R_{IGEN} = *6,7* MΩ.

Soort aarding : lus piketten -

Differentieel	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen
<i>40A</i>	<i>3</i>	<i>0,3</i>	<i>12</i>									
<i>40A</i>	<i>3</i>	<i>0,03</i>	<i>5</i>									

4) BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
<i>Zie schema's</i>					

5) GEBREKEN :

geen

.....

.....

Nota: Raken, laden, verbodig zij mag te laden

6) NOTA'S :

- De algemene differentieel : was reeds verzegeld mocht niet verzegeld worden werd verzegeld is onverzegelbaar geen differentieel
- De schema's : werden ondertekend werden niet ondertekend niet aanwezig

7) BESLUIT:

- **De installatie is conform.** Het volgende bezoek is te voorzien vóór: *07/11/2011*
- **De installatie is niet conform.** De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
- Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
- **De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren.** Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienststelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening)
In opdracht van BIC - vzw

Datum afgifte

De aanvrager (Naam en handtekening))

Johan Guedy

07/11/2011

[Handtekening]

VERKOCHT:
dhr. Groosman &
mevr. De Ryckel

eethoek
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

eethoek
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

keuken
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

keuken
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

DURPLEX. A3
122M

inkom
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

WC
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

zithoek
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

berging
vloertegel:
black 45x45x1.0 RT

NIV
4.14



